17.01.2022 года, КНМ 74220061000201560449

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области,
г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району
456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 4б. Телефон: (35131) 2-19-23.
456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул. Чернышевского 6. Телефон: (35151) 4-01-00
456140, Челябинская область, г.Карабаш, ул.Кузнецова, 10.
E-mail: ogpn16@74.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 21/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Южно-уральский агропромышленный колледж»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки
№ 21 от « 17 » января 2022 года

в период с « 20 » января 2022 г. по « 02 » февраля 2022 г.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району — государственным инспектором городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Омелюхиным Дмитрием Николаевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Скобеюс Светлана Витальевна.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии

со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Учебный корпус № 2 Эвакуационный выход из правой лестничной клетки замурован.	Правила противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, пункт № 23	02.02.2024	
2.	Учебный корпус № 2 Первый этаж корпуса не имеет второго эвакуационного выхода.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.9, п. 4.2.10	02.02.2024	
3.	Здание учебного корпуса № 5 Наружная открытая металлическая лестница являющаяся эвакуационным выходом из правой части здания второго этажа пересекает окно. "Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.4.7	02.02.2024	

	плоскости оконных проемов."			
4.	Здание клуба Перед выходом на наружную металлическую лестницу из коридора второго этажа имеется перепад высоты пола 20 см.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.3.5	02.02.2024	
5.	Здание клуба Ширина лестничного марша лестницы 3 типа составляет 0,74 метра (требуется не менее 0,9 метра)	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.1	02.02.2024	
6.	Общие Здания учебных корпусов № 1 и № 2, а также клуба не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. Расстояние от зданий до ближайших водоисточников более 200 метров.	СП 8.13130.2020 Ситемы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения п.5.2., п. 10.4	02.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-уральский агропромышленный колледж»
Аминева Ольга Владимировна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) _____
(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району — государственный инспектор городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Омелюхин Дмитрий Николаевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) _____
(подпись)